


Wykonać uziom fundamentowy
Zwody pionowe łączyć pokryciem
dachu wykonanego z blachy min 5mm grubości



Zwód pionowy w rurze osłonowej łączony do uziomu fundamentowego

BIURO PROJEKTOWE:	Biuro Projektowe ARCHIVOLTA ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:	BUDOWA BUDYNKU PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na dz. nr 472/1 i 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	Inst. elektr. – inst. odgr. SKALA 1 : 100	RYS. E4
data: 10.10.2016		PODPIS:
AUTOR PROJEKTU: Nr. upr.	mgr inż. Tomasz Supranowicz Upr. bud. do proj. w specj. elektr. Nr ewid. upr. PDL/0069/PBE/16	
SPRAWDZAJĄCY: Nr. upr.	mgr inż. Krzysztof Filkiewicz Upr. bud. do proj. w specj. elektr. Nr ewid. upr. PDL/0184/PBWE/15	