



#### UWAGI:

1. Wymiary płyty betonowej wg opisu
2. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do autocysterny wg rysunku nr 4.
3. Złącze kontrolne typowe M-10.

#### Wymiary zbiorników :

Pojemność	Długość	Średnica
2700 l	2,54 m	1,25 m
4850 l	4,39 m	1,25 m
6400/6700 l	5,94 m	1,25 m

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Projektowe ARCHIVOLTA ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD. :	BUDOWA TARGOWISKA WIESKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĄ WRAZ Z ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY PRZEZNACZONY NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW ORAZ BUDOWIE ZADASZONYCH WIAT HANDLOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU na dz. o nr ew. gr. 472/1 i 472/2, w Janowie		
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	Pzut i przekrój główny doziemnej instalacji gazowej Skala -	RYS. S7	
Data: 10.10.16r	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Podpis:	
AUTOR INSTALACJI SANITARNYCH:	mgr inż. Marta Froń-Kopczewska upr. bud. nr. PDL/0113/POOS/11		
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI SANITARNYCH:	mgr inż. Renata Kupińska upr. bud. nr. BI/193/01		