



Pojemność:	Długość:	Średnica:
2700 l	A=2,54 m	1,25 m
4850 l	B=4,39 m	1,25 m
6400/6700 l	C=5,94 m	1,25 m

Wymiary zbiorników:

UWAGI:

1. Zbiornik mocować do płyty betonowej bednarką lub pasami transportowymi z kłamirową zaciskową poprzez fundamentowe śruby rozporowe.
2. W przypadku braku możliwości wykonania płyty fundamentowej na danej głębokości ze względu na poziom wody gruntowej istnieje możliwość wylania płyty w wykopie o mniejszej głębokości przy zachowaniu przykrycia 0.5 m.
3. Zbiornik należy obsypać płaskiem drobnziarnistym- mininalna warstwa piasku wokół zbiornika 0.3m.
4. Wzdłuż powierzchni styku ze zbiornikiem pas maskujący powinien być umieszczony w rękawie ochronnym.

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Projektowe ARCHIVOLTA ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD. :	BUDOWA TARGOWISKA WIESKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOW A WRAZ Z ROZBUDOW - I NADBUDOW - ISTNIEJ - CEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ZE ZMIANA SPOSOBU U YTIKOWANIA NA PAVILIONY HANDLOWO-US LUGOWE PRZEZNACZONE NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKT EW ORAZ BUDOWIE ZADASZONYCH WIAT HANDLOWYCH WRAZ Z UTW ARDZENIEM TERENU na dz. o nr ew. gr- 4721 i 4722 - w Janowie		
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	Posadowienie zbiornika o poj 6400 l	Skala -	RYS. S3
Data: 10.10.16r	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Podpis:	
AUTOR INSTALACJI SANITARNYCH:	mgr inż. Marta Froń-Kopczewska upr. bud. nr. PDL/0113/POOS/11		
SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI SANITARNYCH:	mgr inż. Renata Kupińska upr. bud. nr. BI/193/01		