

Janów, dn. 16-04-2012 r.

Zamawiający
Gmina Janów
ul. Parkowa 3
16-130 Janów
(nazwa i adres Zamawiającego)
GR.271.2.2012
(nr ref. postępowania)

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janów”
(nazwa zamówienia)

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 4:

Firma nasza wykonywała 256 szt oczyszczalni przydomowych biologicznych roślinno stawowych, na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Zadanie było dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Prosimy o wyjaśnienie czy, zgodnie z wymogami Specyfikacji zawartymi w punkcie 5.1. możemy uczestniczyć w przetargu nieograniczonym na wykonanie wspomnianego zadania.

Odpowiedź:

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga w tym zakresie udokumentowania wykonania na terenie UE minimum 152 sztuk (pryzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków) spełniających normę i posiadających certyfikat CE wg normy EN 12566-3:2005+A-1:2009. a więc brak takich dokumentów świadczy o niespełnieniu powyższego warunku.

Pytanie 5 :

Czy Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni ścieków posiadających pokrywy z drewna lub sklejkę bądź materiału podobnego do wymienionych (niezgodne z normą).

Odpowiedź:

Zamawiający określił precyzyjnie wg jakiej normy będzie przyjmował oferty. Jeżeli ten element został przebadany w jednostce notyfikowanej i otrzymał on pozytywny wynik wytrzymałości, wodoszczelności i trwałości, oraz zostanie na tą okoliczność przedłożona kopia badań, Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza utajnienie przez oferenta w ofercie przedstawionych do oceny referencji oraz raportów z badań przydomowych oczyszczalni ścieków będących podstawą do wystawienia przez producenta deklaracji zgodności z normą?

Odpowiedź

Utajnienie dokumentów ofertowych może nastąpić wyłącznie na podstawie treści Ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (**Dz.U.2003. 153.1503**). Raporty z badań w jednostce notyfikowanej mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, ale już certyfikat nie, ponieważ jest publikowany na stronach www danej jednostki notyfikowanej.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni ścieków które zostały przebadane pod kątem wytrzymałości konstrukcyjnej na zgniatanie jedynie w warunkach tzw. suchych (tj. na etapie budowy taka oczyszczalnia musi być bezwarunkowo posadowiona powyżej najwyższego poziomu wody gruntowej)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem posiadania przez nie certyfikatu CE wraz z kopią badań wytrzymałościowych wykonanej wg zasad określonych w normie, przeprowadzonych wyłącznie w jednostce notyfikowanej.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, które nie zostały przebadane pod kątem wytrzymałości konstrukcyjnej jako kompletny wyrób w sposób określony normą PN EN 12566-3+A1:2009 w laboratorium notyfikowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem posiadania przez nie certyfikatu CE wraz z kopią badań wytrzymałościowych wykonanej wg zasad określonych w normie, przeprowadzonych wyłącznie w jednostce notyfikowanej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni, dla których producent wykonał badanie efektywności oczyszczania w laboratorium akredytowanym (w normie PN EN 12566-3+A1:2009 określone zostało, że badanie efektywności oczyszczania musi wykonać laboratorium notyfikowane)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem posiadania przez nie certyfikatu CE wraz z kopią badań efektywności oczyszczania wykonanej wg zasad określonych w normie , przeprowadzonych wyłącznie w jednostce notyfikowanej.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 18.04.2012 r. o godz. 11⁰⁰, nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Wójt Gminy

Zbigniew Dziejicki
(podpis kierownika Zamawiającego)